



Tutkimusno EUAB31-00011436
 Asiakasno YS0000456

Kuusamon kaupunki
 Pasi Rääpsyjärvi
 PL 9
 '93601 KUUSAMO
 FINLAND
 s-posti: pasi.raapysjarvi@kuusamo.fi

Tilauksen kuvaus
 Uimarantanäytteet 14.7.2020

Näyttenumero	749-2020-00014614
Näytteen nimi	Uimaranta Helilampi
Näytteen kuvaus	Uimarantavesi
Matriisi	Uimarantavesi
Näytteenottopäivä	14.07.2020 10.45
Vastaanottopäivä	15.07.2020 08:24
Analysointi aloitettu	15.07.2020 08:24
Näytteenottaja	Hannu Kesti/ympäristötark astaja

Analyysit	Testikoodi	Yksikkö	Tulos	STM 354/2008 Sisämaan uimavedet	
				Laatutavoitteet	Laatuvaatimukset
Mikrobiologiset tutkimukset					
Escherichia coli *	YSM22	MPN/100 ml	3		≤ 1000
Enterokokit *	YSM04	pmy/100 ml	<5		≤ 400

*Menetelmä on akkreditoitu. Raja-arvon ylittävä tulos on lihavoitu.

Kommentti

Näytteenottajan havainnot:
 Sinilevää 0


Lausunto

749-2020-00014614

Laboratorioon toimitettu uimarantavesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 354/2008 laatuvaatimukset.

ALLEKIRJOITUS

18.08.2020



Tarja Olli Kemisti
 TarjaOlli@eurofins.fi +358 44 363 6614
 Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.



Menetelmätiedot

Testikoodi	Parametrin nimi	Menetelmän mittausepävarmuus	Menetelmän määrittäjä	Akkreditoitu	Menetelmä	Laboratorio
Mikrobiologiset tutkimukset						
YSM22	Escherichia coli			Kyllä	Colilert Q-Tray ISO 9308-2:2012 E	YS
YSM04	Enterokokit			Kyllä	SFS-EN ISO 7899-2:2000	YS

Laboratorio						
YS	Eurofins Ahma (Rovaniemi)			SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T131		

Jakelu : Kesti (hannu.kesti@kuusamo.fi), Kuosku (vesa.kuosku@kuusamo.fi)

Huomautukset

Tutkimustodistuksen osittainen kopioiminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua näytettä. Mahdollinen lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.