

Tutkimusno EUAB31-00049535
Asiakasno YS0001160
Liikuntapalvelut/ uimarantaKuusamon kaupunki /
Terveysvalvonta
Johannes Tuuttila
PL 9
93601 KUUSAMO
FINLAND
s-posti: johannes.tuuttila@kuusamo.fiTilauksen kuvaus
Uimavesinäytteet 13.6.2023

Näytenumero	749-2023-00017169
Näytteen nimi	Helilampi
Näytteen kuvaus	Uimarantavesi
Matriisi	Uimarantavesi
Näytteenottopäivä	13.06.2023 07.35
Vastaanottopäivä	13.06.2023 13:23
Analysointi aloitettu	13.06.2023 13:23
Näytteenottaja	Johannes Tuuttila / asiakas

Analyysit	Testikoodi	Yksikkö	Tulos	STM 354/2008 Sisämaan uimavedet	Laatutavoitteet	Laatuvaatimukset
Kenttämittaukset						
Lämpötila (asiakkaan ilmoittama)	YS924	°C	14			
Mikrobiologiset tutkimukset						
Escherichia coli *	YSM22	MPN/100 ml	0			≤ 1000
Enterokokit *	YSM04	pmy/100 ml	<5			≤ 400

*Menetelmä on akkreditoitu. Raja-arvon ylittävä tulos on lihavoitu.

Lausunto

749-2023-00017169

Laboratorioon toimitettu uimarantavesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 354/2008 laatuvaatimukset.

ALLEKIRJOITUS

22.06.2023

Tarja Olli Kemisti 4-H58 Water Testing Rovaniemi
TarjaOlli@eurofins.fi +358 44 363 6614
Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.



Menetelmätiedot

Testikoodi	Parametrin nimi	Menetelmän mittausepävarmuus	Menetelmän määritysraja	Akkreditoitu	Menetelmä	Laboratorio
Kenttämittaukset						
YS924	Lämpötila (asiakkaan ilmoittama)			Ei		
Mikrobiologiset tutkimukset						
YSM22	Escherichia coli			Kyllä	Colilert Q-Tray ISO 9308-2:2012 E	YS
YSM04	Enterokokit			Kyllä	SFS-EN ISO 7899-2:2000	YS

Laboratorio						
YS	CLIENT Eurofins Ahma (Rovaniemi)				SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T131	

Jakelu : hannu.kesti@kuusamo.fi, outi.romakkaniemi@kuusamo.fi, vesa.kuosku@kuusamo.fi

Huomautukset

Tutkimustodistuksen osittainen kopioiminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua näytettä.